

# Rapport Afpersing Vloerverwarming

Collector	Collector 9
Project naam:	Project FLEXSOR
Project nr. Flexsor:	2300
Project nr. Fabrikant:	24-00011

Opdrachtgever	flexsor
Straat + nummer:	Ambachtsstraat 5 - bus 1
Postcode + gemeente:	3590 Diepenbeek
Land:	België

Gemonteerd volgens plan:	Ja, volgens het plan uitgevoerd!
Groepsaanduiding aangebracht:	Ja
Afgeperst met:	Luchtdruk
Afgeperst op:	4 Bar



## Opmerkingen:

**Naam monteur:** Flexsor  
**Datum:** 2024-06-05 11:42:18

Bevestigd dat de werken van Flexsor beeindigd en conform volgens overeenkomsten zijn uitgevoerd.

Handtekening voor akkoord